



EBETAMIRTEC

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / CERTIFICATE

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ EN 3-7 :2004 + A1:2007
Type Approval According to Standard ELOT EN 3-7:2004+A1: 2007

Ταυτότητα Προϊόντος: Φορητός Πυροσβεστήρας
Product Item Identification: Portable Fire Extinguisher

Αριθμός Πιστοποιητικού / Certificate No.: MIRTEC1-00-1400CER33.2062100613

Ημερομηνία Εκδόσεως / Date of Issue: 10^η Ιουνίου 2021 (10th of June 2021)
Ημερομηνία 1^{ης} Επανεκδόσεως / Date of 1st Revision: 25^η Μαΐου 2022 (25th of May 2022)

Αριθμός Έκθεσης Ελέγχου / Test Report No.: RPT33.2062100613

Όνομα & Δ/ση του Κατασκευαστή / Name and Address of the Manufacturing Plant:
MOBIAK A.E. / MOBIAK S.A.

Καθιανά Ακρωτηρίου, 731 00 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα / Kathiana Akrotiriou, 73100 Chania, Crete, Greece

Δ/ση του Εργοστασίου Κατασκευής / Address of the Manufacturing Plant:
Quingloong Road, Xinhuang, Fengqiao Town, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province,
P.R. 312367 CHINA

Τύπος Προϊόντος: Φορητός Πυροσβεστήρας κόνεως, 12 kg.
Product Type: 12 kg Powder Portable Fire Extinguisher.
Μοντέλο / Model: MBK09-120PA-DF
Αριθμός Σχεδίου / Drawing No.: JX02-012AE-Rev.10
Κατασβεστική Ικανότητα / Fire Performance: 55A, 233B
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας / Maximum allowable pressure: 18 bar (Αζωτο/Nitrogen)
Θερμοκρασιακά Όρια Λειτουργίας / Operating temperature range: -30^o C to + 60^o C

Μέθοδος Ελέγχου: Σύμφωνα με το πρότυπο EN 3-7:2004 + A1 : 2007
Test Method: According to standard EN 3-7:2004 + A1:2007

ΔΗΛΩΣΗ / Declaration

Επιβεβαιώνουμε ότι ο τύπος προϊόντος που αναφέρεται ανωτέρω ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 3-7:2004+A1:2007. Μόνον τα προϊόντα που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου υποβλήθηκαν σε έλεγχο. Το παρόν δεν συνιστά πιστοποίηση του προϊόντος, παρά μόνον όταν συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης για την αξιολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 3-10:2011.

We hereby certify that the product type mentioned above meets the requirements of the standard ELOT EN 3-7:2004+A1: 2007. Only the products detailed in the test report have been subjected to tests. This does not consist certification of the product, unless it is accompanied by a Certificate of Conformity for the evaluation of Factory Production Control (FPC) according to ELOT EN3-10:2011.

Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού :
Validity of the Certificate:

9^η Ιουνίου 2031
9th of June 2031

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ : Κατάλογος τμημάτων τεχνικής τεκμηρίωσης (Αρ. σελίδων 10)
ANNEX: List of relevant parts of technical documentation (No. of pages 10)



Certification of Product
No of Cert. 27

Για την EBETAM A.E.
For MIRTEC S.A.

Δρ. Καλλιόπη Διαμαντή

Προϊσταμένη Τομέα Εξοπλισμού υπό Πίεση



Για το Τμήμα Αξιολόγησης
For the Assessment Dept.

Στρ. Κατσολής
Διπλωματούχος Μηχ/κός

Σκιπίων-Στυλιανός Αποστολάκης
Ανηπρόεδρος Δ. Σ.

EBETAM A.E.
CERT - firex / EN 01A (5.0 / 1.11.18)